


vaizdas iš vidaus [141]

L1 (1vnt)

Toks turėtų būti balkonas. Varčiai reikia atidarymui 910 mm. Dabar turime aištelės plotis 1000 mm, minus 80 mm lango rėmui, lieka 920 mm. Jeigu apšiltina balkoną, kaip numatyta projekte 100mm termoizoliacinėmis plokštėmis, lieka 790 mm lango atidarymui.

Gal tada tinktų toks variantas, kad darom ne visus atidaromus langus ir nevarstomas dalis padidinam.



vaizdas iš vidaus [141]

L1 (1vnt)